別紙1　桐生市清掃センター最終処分場の水質分析結果(放流水)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			桐生市清掃センター　浸出水処理施設　処理水槽											
採取年月日			H29.4.5	H29.5.10	H29.6.7	H29.7.26	H29.8.9	H29.9.6	H29.10.4	H29.11.8	H29.12.6	H30.1.10	H30.2.28	H30.3.14
結果が得られた年月日			H29.4.11	H29.5.23	H29.6.19	H29.8.3	H29.8.22	H29.9.13	H29.10.13	H29.11.15	H29.12.19	H30.1.17	H30.3.8	H30.3.22
項目	単位	基準	分析結果											
水素イオン濃度(pH)	－	5.8～8.6	7.1	6.8	6.7	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下	9	9	10	7	8	8	8	9	50	56	19	18
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	60以下	<2	<2	<2	<2	4	<2	<2	<2	<2	<2	<2	3
電気伝導率	mS/m	－												
塩化物イオン	mg/ℓ	－												
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下		<1										
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下		<0.1										
亜鉛含有量	mg/ℓ	5以下		<0.02										
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下		0.19										
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下		<0.05										
クロム含有量	mg/ℓ	2以下		<0.05										
大腸菌群数	個/mℓ	3000以下		0										
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	22	21	20	17	16	17	23	23	44	48	35	29
燐含有量	mg/ℓ	16以下		0.5										
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	－		<1										
カルシウム	mg/ℓ	－	2,330	1,970	1,580	1,200	1,100	1,700	2,500	2,400	7,100	6,600	4,000	3,500
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		<0.003										
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		<0.1										
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下		<0.1										
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		<0.01										
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		<0.04										
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		<0.01										
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/ℓ	0.005以下		<0.0005										
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		不検出										
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下		<0.0005										
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		<0.001										
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		<0.001										
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		<0.001										
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		<0.001										
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		<0.001										
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下		<0.001										
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		<0.001										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		<0.001										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		<0.001										
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下		<0.001										
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		<0.006										
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		<0.003										
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		<0.02										
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		<0.001										
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		<0.01										
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	－		<0.5										
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8以下		0.25										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－		19.1										
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下		0.0013										

別紙2　新川最終処分場の水質分析結果(放流水)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			新川最終処分場　浸出水処理施設　処理水槽											
採取年月日			H29.4.5	H29.5.10	H29.6.7	H29.7.26	H29.8.9	H29.9.6	H29.10.4	H29.11.8	H29.12.6	H30.1.10	H30.2.28	H30.3.14
結果が得られた年月日			H29.4.11	H29.5.23	H29.6.19	H29.8.3	H29.8.22	H29.9.13	H29.10.13	H29.11.15	H29.12.19	H30.1.17	H30.3.8	H30.3.22
項目	単位	基準	分析結果											
アルキル水銀化合物	－	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.3	7.5	8.0	7.4	7.4	7.6	7.1	7.1	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下												
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	60以下	5	4	8	<2	5	<2	5	3	6	6	6	6
電気伝導率	mS/m	－												
塩化物イオン	mg/ℓ	－												
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下		<1										
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下		<0.1										
亜鉛含有量	mg/ℓ	5以下		0.07										
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下		<0.05										
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下		0.08										
クロム含有量	mg/ℓ	2以下		<0.05										
大腸菌群数	個/mℓ	3000以下		0										
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	18	54	51	67	24	29	40	42	35	61	68	57
燐含有量	mg/ℓ	16以下		<0.1										
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	－		<1										
カルシウム	mg/ℓ	－												
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		0.011										
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		<0.1										
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下		<0.1										
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		<0.01										
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		<0.04										
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		<0.01										
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/ℓ	0.005以下		<0.0005										
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		不検出										
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下		<0.0005										
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		<0.001										
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		<0.001										
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		<0.001										
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		<0.001										
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		<0.001										
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下		<0.001										
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		<0.001										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		<0.001										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		<0.001										
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下		<0.001										
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		<0.006										
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		<0.003										
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		<0.02										
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		<0.001										
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		<0.01										
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	－		<0.5										
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8以下		2										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－		53.1										
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下		0.15										

別紙3　桐生市一般廃棄物最終処分場の水質分析結果(放流水)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			桐生市一般廃棄物最終処分場　浸出液処理施設　排水口											
採取年月日			H29.4.7	H29.5.10	H29.6.9	H29.7.7	H29.8.4	H29.9.1	H29.10.6	H29.11.10	H29.12.1	H30.1.12	H30.2.1	H30.3.2
結果が得られた年月日			H29.4.20	H29.6.15	H29.6.23	H29.8.4	H29.9.6	H29.9.22	H29.10.30	H29.12.5	H30.1.9	H30.2.6	H30.2.28	H30.3.26
項目	単位	基準	分析結果											
水素イオン濃度(pH)	−	5.8～8.6	7.6	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	7.6	8.0	7.1	8.0	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下	4.7	4.0	2.9	3.6	4.5	4.1	3.9	4.7	3.9	4.7	4.6	4.6
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	60以下	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
電気伝導率	mS/m	−												
塩化物イオン	mg/ℓ	−												
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下								<1				
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下								<0.025				
亜鉛含有量	mg/ℓ	5以下								0.06				
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下								0.07				
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下								<0.01				
クロム含有量	mg/ℓ	2以下								<0.01				
大腸菌群数	個/mℓ	3000以下								<30				
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	2.8	1.6	3.0	1.7	1.7	2.6	2.0	2.6	1.8	1.7	1.6	2.2
燐含有量	mg/ℓ	16以下								1.2				
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	−								<0.1				
カルシウム	mg/ℓ	−								0				
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								<0.002				
シアン化合物	mg/ℓ	1以下								<0.1				
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下								<0.1				
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								<0.02				
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下								<0.04				
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								<0.2				
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/ℓ	0.005以下								<0.0005				
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出								不検出				
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下								<0.0005				
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下								<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下								<0.002				
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下								<0.002				
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下								<0.002				
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下								<0.002				
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下								<0.002				
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下								<0.002				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下								<0.002				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下								<0.002				
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下								<0.002				
チウラム	mg/ℓ	0.06以下								<0.006				
シマジン	mg/ℓ	0.03以下								<0.003				
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下								<0.02				
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下								<0.002				
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								<0.002				
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	−								<0.2				
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8以下								1.2				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−								2.2				
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下			0.026									

別紙4　桐生市清掃センター周縁地下水No.1の水質分析結果

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			桐生市清掃センター　最終処分場　地下排水ポンプ出口(No.1)											
採取年月日			H29.4.5	H29.5.10	H29.6.7	H29.7.26	H29.8.9	H29.9.6	H29.10.4	H29.11.8	H29.12.6	H30.1.10	H30.2.28	H30.3.14
結果が得られた年月日			H29.4.6	H29.5.23	H29.6.19	H29.8.3	H29.8.22	H29.9.13	H29.10.13	H29.11.15	H29.12.19	H30.1.17	H30.3.8	H30.3.22
項目	単位	基準	分析結果											
電気伝導率	mS/m	－	67.1	63.6	61.3	54	63	61	60	150	140	100	100	100
塩化物イオン	mg/ℓ	－	113	105	97	76	96	93	92	360	330	230	240	240
水素イオン濃度(pH)	－	－		7.4							7.2			
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	－		<1							2			
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	－		2							3			
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	－		8							9			
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	－		<1							<1			
フェノール類含有量	mg/ℓ	－		<0.005							0.005			
亜鉛含有量	mg/ℓ	－		<0.01							<0.01			
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	－		<0.04							0.05			
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	－		1.7							1.8			
クロム含有量	mg/ℓ	－		<0.01							<0.01			
大腸菌群数	個/mℓ	－		0							0			
窒素含有量	mg/ℓ	－		0.9							1.7			
燐含有量	mg/ℓ	－		0.04							0.04			
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	－		<1							<1			
カルシウム	mg/ℓ	－												
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.0003							<0.0003			
シアン化合物	mg/ℓ	不検出		不検出							不検出			
有機燐化合物	mg/ℓ	－		<0.1							<0.1			
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下		<0.01							<0.01			
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		0.002							0.002			
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/ℓ	0.005以下		<0.0005							<0.0005			
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		不検出							不検出			
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	不検出		不検出							不検出			
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下		<0.001							<0.001			
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下		<0.0002							<0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下		<0.0004							<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02以下		<0.001							<0.001			
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下		<0.001							<0.001			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下		<0.001							<0.001			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下		<0.0006							<0.0006			
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下		<0.0002							<0.0002			
チウラム	mg/ℓ	0.006以下		<0.0006							<0.0006			
シマジン	mg/ℓ	0.003以下		<0.0003							<0.0003			
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下		<0.002							<0.002			
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	1以下		0.07							0.06			
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下		0.09							<0.08			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下		0.58							0.54			
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下		0.020										

別紙5　桐生市清掃センター周縁地下水№2の水質分析結果

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			桐生市清掃センター　最終処分場　地下排水ポンプ出口(No.2)											
採取年月日			H29.4.5	H29.5.10	H29.6.7	H29.7.26	H29.8.9	H29.9.6	H29.10.4	H29.11.8	H29.12.6	H30.1.10	H30.2.28	H30.3.14
結果が得られた年月日			H29.4.6	H29.5.23	H29.6.19	H29.8.3	H29.8.22	H29.9.13	H29.10.13	H29.11.15	H29.12.19	H30.1.17	H30.3.8	H30.3.22
項目	単位	基準												
電気伝導率	mS/m	－	237	184	162	130	180	92	110	270	670	870	410	510
塩化物イオン	mg/ℓ	－	672	455	384	280	430	190	220	770	2,100	2,900	1,200	1600
水素イオン濃度(pH)	－	－		7.7										
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	－		<1										
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	－		3										
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	－		2										
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	－		<1										
フェノール類含有量	mg/ℓ	－		<0.005										
亜鉛含有量	mg/ℓ	－		<0.01										
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	－		0.01										
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	－		0.65										
クロム含有量	mg/ℓ	－		<0.01										
大腸菌群数	個/mℓ	－		0										
窒素含有量	mg/ℓ	－		0.6										
燐含有量	mg/ℓ	－		0.01										
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	－		<1										
カルシウム	mg/ℓ	－												
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.0003										
シアン化合物	mg/ℓ	不検出		不検出										
有機燐化合物	mg/ℓ	－		<0.1										
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.001										
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下		<0.01										
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.001										
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/ℓ	0.005以下		<0.0005										
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		不検出										
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	不検出		不検出										
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		<0.001										
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		<0.001										
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下		<0.001										
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下		<0.0002										
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下		<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02以下		<0.001										
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下		<0.001										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下		<0.001										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下		<0.0006										
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下		<0.0002										
チウラム	mg/ℓ	0.006以下		<0.0006										
シマジン	mg/ℓ	0.003以下		<0.0003										
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下		<0.002										
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下		<0.001										
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.001										
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	1以下		0.09										
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下		0.07										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下		0.34										
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下		0.026										

別紙6　新川最終処分場周縁地下水の水質分析結果

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			新川最終処分場　放流槽											
採取年月日			H29.4.5	H29.5.10	H29.6.7	H29.7.26	H29.8.9	H29.9.6	H29.10.4	H29.11.8	H29.12.6	H30.1.10	H30.2.28	H30.3.14
結果が得られた年月日			H29.4.6	H29.5.23	H29.6.19	H29.8.3	H29.8.22	H29.9.13	H29.10.13	H29.11.15	H29.12.19	H30.1.17	H30.3.8	H30.3.22
項目	単位	基準												
電気伝導率	mS/m	－	54.5	65.4	41.1	70	56	73	67	69.0	91	92	52	48
塩化物イオン	mg/ℓ	－	123	127	252	76	110	150	140	130	200	210	73	100
水素イオン濃度(pH)	－	－		7.9							8.0			
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	－		<1							<1			
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	－		<1							<1			
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	－		<2							<2			
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	－		<1							<1			
フェノール類含有量	mg/ℓ	－		<0.005							<0.005			
亜鉛含有量	mg/ℓ	－		0.02							0.01			
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	－		<0.01							0.01			
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	－		<0.01							<0.01			
クロム含有量	mg/ℓ	－		<0.01							<0.01			
大腸菌群数	個/mℓ	－		54							94			
窒素含有量	mg/ℓ	－		3.3							4.5			
燐含有量	mg/ℓ	－		0.05							0.02			
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	－		<1							<1			
カルシウム	mg/ℓ	－												
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		0.0004							0.0005			
シアン化合物	mg/ℓ	不検出		不検出							不検出			
有機燐化合物	mg/ℓ	－		<0.1							<0.1			
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下		<0.01							<0.01			
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/ℓ	0.005以下		<0.0005							<0.0005			
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		不検出							不検出			
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	不検出		不検出							不検出			
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03以下		<0.001							<0.001			
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下		<0.001							<0.001			
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下		<0.0002							<0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下		<0.0004							<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02以下		<0.001							<0.001			
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下		<0.001							<0.001			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下		<0.001							<0.001			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下		<0.0006							<0.0006			
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下		<0.0002							<0.0002			
チウラム	mg/ℓ	0.006以下		<0.0006							<0.0006			
シマジン	mg/ℓ	0.003以下		<0.0003							<0.0003			
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下		<0.002							<0.002			
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		<0.001							<0.001			
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	1以下		0.09							0.06			
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下		<0.08							<0.08			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下		2.89							4.47			
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下		0.62										