

元宿浄水場汚泥の放射性物質検査結果(平成24年度)

(単位: Bq/kg)

| 採取日 | 放射性ヨウ素 131 | 放射性セシウム 134 | 放射性セシウム 137 | 放射性セシウム 合計 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 平成25年 3月7日(木) | 不検出 (検出限界値 14) | 80 (検出限界値 14) | 160 (検出限界値 12) | 240 |
| 2月5日(火) | 不検出 (検出限界値 17) | 97 (検出限界値 19) | 160 (検出限界値 14) | 257 |
| 1月9日(水) | 不検出 (検出限界値 14) | 120 (検出限界値 13) | 220 (検出限界値 13) | 340 |
| 平成24年 12月6日(木) | 不検出 (検出限界値 16) | 180 (検出限界値 12) | 280 (検出限界値 15) | 460 |
| 11月6日(火) | 不検出 (検出限界値 18) | 240 (検出限界値 20) | 410 (検出限界値 15) | 650 |
| 10月3日(水) | 不検出 (検出限界値 18) | 290 (検出限界値 17) | 490 (検出限界値 14) | 780 |
| 9月14日(金) | 不検出 (検出限界値 14) | 250 (検出限界値 16) | 380 (検出限界値 12) | 630 |
| 8月2日(木) | 不検出 (検出限界値 22) | 480 (検出限界値 23) | 770 (検出限界値 18) | 1250 |
| 7月5日(木) | 不検出 (検出限界値 29) | 540 (検出限界値 23) | 820 (検出限界値 19) | 1360 |
| 6月5日(火) | 不検出 (検出限界値 23) | 640 (検出限界値 20) | 980 (検出限界値 26) | 1620 |
| 5月9日(水) | 不検出 (検出限界値 19) | 420 (検出限界値 19) | 620 (検出限界値 17) | 1040 |
| 4月18日(水) | 不検出 (検出限界値 15) | 230 (検出限界値 16) | 360 (検出限界値 15) | 590 |