

浄水汚泥放射性物質検査結果一覧表

採取日	試料名	放射性ヨウ素 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)		
		(I-131)	(Cs-134)	(Cs-137)	Cs合算
H27.4.3	元宿浄水場汚泥	不検出 (11以下)	不検出 (16以下)	51 (検出限界値:14)	51
H27.5.1	元宿浄水場汚泥	不検出 (12以下)	36 (検出限界値:17)	170 (検出限界値:14)	206
H27.6.5	元宿浄水場汚泥	不検出 (13以下)	35 (検出限界値:16)	150 (検出限界値:13)	185
H27.7.3	元宿浄水場汚泥	不検出 (10以下)	不検出 (15以下)	68 (検出限界値:13)	68
H27.8.7	元宿浄水場汚泥	不検出 (14以下)	34 (検出限界値:19)	250 (検出限界値:13)	284
H27.9.3	元宿浄水場汚泥	不検出 (11以下)	45 (検出限界値:12)	210 (検出限界値:10)	255
H27.10.2	元宿浄水場汚泥	不検出 (13以下)	45 (検出限界値:16)	210 (検出限界値:13)	255
H27.11.6	元宿浄水場汚泥	不検出 (12以下)	22 (検出限界値:15)	110 (検出限界値:13)	132
H27.12.4	元宿浄水場汚泥	不検出 (12以下)	23 (検出限界値:11)	110 (検出限界値:17)	133
H28.1.8	元宿浄水場汚泥	不検出 (11以下)	23 (検出限界値:13)	130 (検出限界値:11)	153
H28.2.5	元宿浄水場汚泥	不検出 (12以下)	19 (検出限界値:12)	85 (検出限界値:14)	104
H28.3.1	元宿浄水場汚泥	不検出 (11以下)	12 (検出限界値:10)	50 (検出限界値:11)	62