

桐生市立学校施設の耐震改修状況

R1年6月1日

学校	区分	建物名	階数	構造	建築年	面積	耐震診断結果			改修済	補強後のIS値
							1次(IS値)	2次(IS値)	優先度調査ランク		
東小学校	校	特別教室棟	3	R	S45	1,300		0.43		○	0.75
東小学校	校	普通教室棟	3	R	S45	3,090		0.43		○	0.75
東小学校	校	管理・教室棟	3	R	S46	3,388		0.60		○	0.79
東小学校	校	特別教室棟	2	R	S45	571		0.79		不要	-
東小学校	屋	体育館	2	R	S46	815		0.63		○	0.83
西小学校	校	管理教室棟	3	R	S47	1,700		0.49		○	0.75
西小学校	校	普通教室棟	3	R	S47	2,193		0.49		○	0.75
西小学校	校	普通教室棟	3	R	S47	2,138		0.57		○	0.78
西小学校	校	特別教室棟	3	R	S47	706		0.42		○	0.77
西小学校	校	連絡廊下	3	R	H19	638				不要	-
西小学校	屋	体育館	2	R	S47	865		0.31		○	0.77
南小学校	校	普通教室棟	3	R	S52	4,996		0.44		○	0.75
南小学校	校	多目的教室棟	3	R	H24	512				不要	-
南小学校	屋	体育館	2	R	S52	1,038		1.03		不要	-
北小学校	校	管理・特別棟	3	R	S44	1,057		0.53		○	0.83
北小学校	校	特別教室棟	3	R	S45	1,578		0.48		○	0.80
北小学校	校	管理・教室棟	3	R	S45	1,790		0.48		○	0.80
北小学校	校	特別教室棟	3	R	S45	2,607		0.54		○	0.76
北小学校	校	管理・教室棟	3	R	S46	1,617		0.54		○	0.76
北小学校	屋	体育館	2	R	S46	815		0.72		不要	-
境野小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S49	501		0.55		○	0.78
境野小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S50	606		0.55		○	0.78
境野小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S50	2,622		0.55		○	0.78
境野小学校	校	管理・特別教室棟	3	R	S50	1,185		0.55		○	0.78
境野小学校	校	普通教室棟	3	R	S42	1,121		0.42		○	0.76
境野小学校	校	普通教室棟	3	R	S42	448		0.42		○	0.76
境野小学校	校	普通教室棟	3	R	S45	447		0.42		○	0.76
境野小学校	屋	体育館	2	R	S50	864		0.46		○	0.87
広沢小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S48	1,297		0.43		○	0.76
広沢小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S48	1,834		0.52		○	0.79
広沢小学校	校	普通・特別・管理棟	3	R	S48	4,567		0.43		○	1.00
広沢小学校	屋	体育館	2	R	S48	950		0.32		○	0.71
梅田南小学校	校	管理・普通教室棟	3	R	S40	1,676		0.37		○	0.93
梅田南小学校	校	管理・特別教室棟	3	R	S54	1,458		0.67		○	0.76
梅田南小学校	校	特別教室棟	3	R	S55	599		0.67		○	0.76
梅田南小学校	屋	体育館	2	R	S54	808		0.77		不要	-
相生小学校	校	普通・特別・管理棟	3	R	S55	3,515		0.47		○	0.78
相生小学校	校	普通教室棟	3	R	S43	1,014		0.36		○	0.80
相生小学校	校	普通教室棟	3	R	S43	2,195		0.36		○	0.80
相生小学校	校	特別教室棟	3	R	S55	615		0.70		不要	-
相生小学校	屋	体育館	2	R	S51	911		0.17		○	0.94
川内小学校	校	普通教室棟	2	R	S38	634		0.38		○	1.16
川内小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S44	1,085		0.50		○	0.80
川内小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S47	300		0.50		○	0.80
川内小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S52	2,276		0.51		○	0.92
川内小学校	校	管理・特別教室棟	3	R	S52	1,923		0.74		不要	-
川内小学校	屋	体育館	2	R	S49	795		0.80		不要	-
桜木小学校	校	普通教室棟	3	R	S43	1,766		0.38		○	0.81
桜木小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S50	1,320		0.49		○	0.81
桜木小学校	校	特別教室棟	3	R	H3	2,240				不要	-
桜木小学校	屋	体育館	2	R	H4	1,058				不要	-
菱小学校	校	普通教室棟	3	R	S41	906		0.46		○	0.81
菱小学校	校	普通・特別・管理棟	3	R	S50	4,552		0.45		○	0.77
菱小学校	屋	体育館	2	S	S46	672		0.39		○	1.01
天沼小学校	校	普通教室棟	2	R	S48	854		0.72		不要	-
天沼小学校	校	管理・普通教室棟	3	R	S48	1,013		0.49		○	0.87
天沼小学校	校	管理・普通教室棟	3	R	S48	2,189		0.49		○	0.87
天沼小学校	校	特別教室棟	3	R	S48	1,741		0.27		○	0.83
天沼小学校	校	普通教室棟	3	R	S54	1,118		0.56		○	0.90
天沼小学校	屋	体育館	2	R	S48	807		1.01		不要	-

神明小学校	校	普通教室棟	3	R	S54	748		1.06		不要	-
神明小学校	校	普通・特別・管理棟	3	R	S54	6,688		0.82		不要	-
神明小学校	屋	体育館	2	R	S54	1,039		0.96		不要	-
新里中央小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S51	980		0.37		○	0.81
新里中央小学校	校	普通・特別・管理棟	3	R	S51	2,064		0.37		○	0.81
新里中央小学校	校	特別教室棟	2	R	S60	526				不要	-
新里中央小学校	屋	体育館	2	R	S58	1,304				不要	-
新里東小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S49	994		0.33		○	0.71
新里東小学校	校	普通・特別・管理棟	3	R	S49	2,260		0.33		○	0.71
新里東小学校	校	普通・特別教室棟	3	R	S59	1,378				不要	-
新里東小学校	屋	体育館	2	R	S56	1,149		0.68		不要	-
新里北小学校	校	普通・特別・管理棟	3	R	S57	2,428				不要	-
新里北小学校	屋	体育館	2	R	S61	1,189				不要	-
黒保根小学校	校	管理教室棟	3	R	S47	968		0.42		○	0.80
黒保根小学校	校	管理教室棟	3	R	S48	2,026		0.42		○	0.80
黒保根小学校	屋	体育館	1	S	S48	925		0.41		○	0.98
中央中学校	校	管理・普通教室棟	4	R	H1	2,787				不要	-
中央中学校	校	特別教室棟	4	R	H1	1,674				不要	-
中央中学校	校	特別教室棟	3	R	S51	1,654		0.45		○	0.78
中央中学校	屋	体育館	2	R	H4	1,655				不要	-
清流中学校	校	管理・普通教室棟	4	R	S61	3,349				不要	-
清流中学校	校	特別教室棟	4	R	S61	2,005				不要	-
清流中学校	校	特別教室棟	4	R	H20	1,603				不要	-
清流中学校	屋	体育館	2	R	H6	1,648				不要	-
境野中学校	校	普通教室・管理諸室棟	4	R	S54	3,305		0.75		不要	-
境野中学校	校	特別教室・管理諸室棟	4	R	S54	3,021		1.13		不要	-
境野中学校	屋	体育館	2	R	H5	1,655				不要	-
広沢中学校	校	管理・普通教室棟	4	R	S57	3,757				不要	-
広沢中学校	校	特別教室棟	4	R	S57	2,561				不要	-
広沢中学校	屋	体育館	2	R	H7	1,655				不要	-
梅田中学校	校	管理・普通教室棟	3	R	S60	1,993				不要	-
梅田中学校	校	特別教室棟	4	R	S60	1,679				不要	-
梅田中学校	屋	体育館	2	S	H12	1,243				不要	-
相生中学校	校	管理・特別教室棟	4	R	S50	1,588		0.31		○	0.88
相生中学校	校	普通教室棟	4	R	S58	4,399				不要	-
相生中学校	校	管理・特別教室棟	4	R	S58	1,916				不要	-
相生中学校	校	特別教室棟	3	R	S58	1,246				不要	-
相生中学校	屋	体育館	2	R	S59	1,634				不要	-
川内中学校	校	管理・普通教室棟	4	R	S55	4,092		0.73		不要	-
川内中学校	校	特別教室棟	4	R	S55	2,567		0.76		不要	-
川内中学校	屋	体育館	2	R	H9	1,653				不要	-
桜木中学校	校	普通教室棟	2	R	S36	1,161		0.57		○	0.80
桜木中学校	校	管理・普通教室棟	3	R	S37	1,112		0.57		○	0.80
桜木中学校	校	普通・特別教室棟	4	R	S53	2,461		1.06		不要	-
桜木中学校	校	特別教室棟	4	R	H1	2,137				不要	-
桜木中学校	屋	体育館	2	R	S63	1,347				不要	-
新里中学校	校	管理・教室棟	4	R	S54	4,423		0.49		○	0.79
新里中学校	校	管理・特別教室棟	3	R	S54	994		0.73		不要	-
黒保根中学校	校	管理・教室棟	3	R	S54	2,333		0.71		不要	-
黒保根中学校	屋	体育館	1	S	S55	1,001		0.17		○	0.79
商業高等学校	校	普通教室棟	4	R	S38	1,830		0.17		○	0.76
商業高等学校	校	特別教室・普通教室棟	4	R	S44	3,568		0.31		○	0.75
商業高等学校	校	管理・特別教室棟	4	R	S46	1,587		0.23		○	0.76
商業高等学校	校	管理・特別教室棟(本館)	4	R	S46	4,802		0.23		○	0.76
商業高等学校	校	合宿所・実践教室	4	R	S53	2,004		0.33		○	0.96
商業高等学校	屋	体育館	2	R	S48	3,034		0.54		○	1.08
東幼稚園	校	管理・教室棟	2	R	S47	674		0.54			
西幼稚園	校	管理・教室棟	2	R	S55	993		0.72		不要	-
境野幼稚園	校	管理・教室棟	2	R	S47	919		0.81		不要	-
広沢幼稚園	校	管理・教室棟	2	R	S57	795				不要	-
相生幼稚園	校	管理・教室棟	2	R	S53	917		0.72		不要	-
桜木幼稚園	校	管理・教室棟	2	R	S48	921		0.58			
川内南幼稚園	校	管理・教室棟	1	S	S49	251		0.52			

※公表している棟別の集計数値については、建物の構造体が一体となっている棟については合わせて1棟としております。