

境野水処理センター し尿処理施設 放射性物質検査結果（平成23年度）

（単位：Bq/kg）

測定日	脱水汚泥			焼却灰			コンポスト(肥料)			
	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	
H24	3月13日	-	-	-	不検出 (35)	580 (24)	820 (24)	-	-	-
	2月14日	-	-	-	不検出 (35)	600 (30)	750 (25)	-	-	-
	1月19日	-	-	-	不検出 (25)	430 (25)	570 (20)	-	-	-
H23	12月20日	-	-	-	不検出 (26)	630 (29)	850 (24)	-	-	-
	11月11日	-	-	-	不検出	725	907	-	-	-
	10月12日	-	-	-	不検出	655	801	-	-	-
	9月7日	-	-	-	不検出	547	688	-	-	-
	8月2日	-	-	-	不検出	617	773	-	-	-
	7月11日	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	303	328
	6月28日	-	-	-	-	-	-	不検出	127	158
	5月18日	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出

○福島第一原子力発電所事故後のコンポストは焼却処分とし、現在は製造を中止しています。

※検査の検出限界値は、

5月18日まで 10Bq/kg未満

6月28日～11月11日 1.0Bq/kg未満

（ただし、7月11日 コンポスト(肥料)のみ10Bq/kg未満）

12月20日以降 「カッコ内数値」 Bq/kg未満

で、検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

5月18日・7月11日

日立協和エンジニアリング(株)

6月28日～11月11日

(株)同位体研究所

12月20日以降

桐生市水道局水質センター