水 質 調 査 特 別 委 員 会 審 査 結 果

☆ 開 催 日 時　　令和 6 年 9 月 11 日（ 水 ）議運終了後

☆ 会　議　室　　委員会室

☆ 審査事項	結 果
1 当局からの報告	
（1）市民生活部・水道局	
① 2023年度足尾鉱山施設整備実績及び2024年度足尾鉱山施設整備	了承
計画について　【SDGs推進課】資料あり	
② 令和6年度㈱大間々ゴルフクラブ立入調査結果について	了承
【SDGs推進課】資料あり	
2 その他	左記のとおり
浄水課長より、前回の水質調査特別委員会（8月28日）において、河委井委員から要望さ	
れたPFOSおよびPFOAの検査結果について提出可能である旨の答弁したが、発言訂正	
があった。今回の検査では暫定目標基準値に基づき、合算値として扱われており、個別の	
数値を提示することはできない。ただし、個別の数値公表については以下の課題があるもの	
の、前向きに検討を進める考えを示した。	
・ 暫定目標基準値に基づき、合算値の定量加減値が1リットルあたり5ナノグラムに設定	
されていること。	
・ 定量加減値未満の数値は現状、取り扱いができないこと。	