

省エネルギー設備導入 事業計画書

【記入例】

※省エネ診断結果報告書の結果を参考にご記入ください。

事業の概要	事業の目的	空調機を最新機器に、水銀灯を LED 照明器具に更新し、消費エネルギーの削減を図る。		
	事業の効果	空調機と照明を更新することにより、1.7kL/年（原油換算量）の削減となる。		
	事業計画の内容	別紙 1		
事業効果	エネルギー削減量 (原油換算量)	1.7 kL		
	二酸化炭素削減量	3.7 tCO <sub>2</sub>		
	事業所全体のCO <sub>2</sub> 排出量	改修前	8.5 tCO <sub>2</sub>	改修後 4.8 tCO <sub>2</sub>
事業費	総事業費	600,000円		
	補助対象経費	600,000円		
工事着工予定	令和○年 ○月○日	完了予定	令和○年 ○月○日	
他の国庫補助制度を利用の場合はその名称		利用予定金額	円	
備考				

【記入例】

※省エネ診断結果報告書の結果を参考にご記入ください。

(別紙1) 事業計画の内容

		設備 1	設備 2	設備 3
既存設備	設備の名称	水銀灯	空調設備	
	設備の概要	400 W	4馬力天カセエアコン	
	能力	16,000 lm	11.2 kW	
	製造年	不明	2000年	
	台数	10台	1台	
	稼働時間(年間)	1,460時間	960時間	
導入予定設備	設備の名称	LED照明	空調設備	
	設備の概要	水銀灯 400 W 相当	4馬力天カセエアコン	
	能力	11,100 lm	11.2 kW	
	台数	10台	1台	
	稼働時間(年間)	1,460時間	960時間	
事業効果	エネルギー削減量 (原油換算)	1.1 kL	0.6 kL	kL
	二酸化炭素削減量	2.3 tCO <sub>2</sub>	1.4 tCO <sub>2</sub>	tCO <sub>2</sub>
備考				