

様式第16号 (第13条関係)

建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査チェックシート(モデル建物法)

確認番号： \_\_\_\_\_

省エネ適合判定番号： \_\_\_\_\_

件名： \_\_\_\_\_

モデル建物： \_\_\_\_\_ モデル

1. 検査内容

検査の可否 (入力シートの有無)	報告事項 (省エネ基準工事監理 報告書における事項)	検査事項	検査方法		検査 結果	
			施工関連図書	目視		
外皮	<input type="checkbox"/> 様式B-2 <input type="checkbox"/> 様式B-3	断熱材の仕様、設置状況	種類(又は性能)	施工計画書、 写真 等	○	
			厚さ		○	
			設置状況		○	
	<input type="checkbox"/> 様式B-1 <input type="checkbox"/> 様式B-3	窓の仕様、設置状況 (ブラインドボックス、 底の設置状況を含む)	窓(ガラス+建具)の性能	納入伝票、 施工計画書 等	○	△ (ガラスラベル)
建具・ドアの種類(材質)	△		○			
窓・ドアの寸法	△		○			
ブラインドボックスや底の設置状況	△		○			
空気調和 設備	<input type="checkbox"/> 様式C-1	熱源機器の仕様、設置状況	熱源機種	納入仕様書 等	○	△
			能力(定格能力、定格消費電力、 定格燃料消費量)		○	△
			台数		○	△
	<input type="checkbox"/> 様式C-2	全熱交換器の仕様、設置状況	全熱交換効率(冷房時・暖房時)	納入仕様書 等	○	△ (床置型)
			設計給気量・設計排気量		○	
			台数		○	△ (床置型)
	<input type="checkbox"/> 様式C-3	二次ポンプの変流量制御の設置状況	変流量制御の有無	制御計装図※、 動作説明図、 検査記録書※等	○	
			二次ポンプの台数		○	○
	二次ポンプの設計流量	○	△			
	<input type="checkbox"/> 様式C-4	空調機ファンの変風量制御の設置状況	変風量制御の有無	制御計装図※、 動作説明図、 検査記録書※等	○	
空調機ファンの台数			○		△ (床置型)	
空調機ファンの設計風量			○		△ (床置型)	

凡例 ○：対応可能、△：場合によっては可能、空欄：対応困難

検査の要否 (入力シートの有無)		報告事項 (省エネ基準工事監理 報告書における事項)	検査事項	検査方法		検査 結果
				施工関連図書	目視	
換気設備	□ 様式D	機械換気設備の仕様、 設置状況	換気方式	納入仕様書 等	○	
			台数		○	△ (床置型)
			送風量		○	△ (床置型)
			電動機出力		○	△ (床置型)
			高効率電動機かどうか		○	
			設置する室用途		○	△
		送風量制御の設置状 況	送風量制御の有無	制御計装図※、 動作説明図、 検査記録書※等	○	
照明設備	□ 様式E	照明器具の仕様、設置 状況	照明器具の種類(照明器 具名称・ランプ名称)	納入仕様書 等	○	△
			消費電力		○	△
			台数		○	△
			設置する室用途		△	○
		各種制御の設置状況	在室検知制御の有無	納入仕様書、 検査記録書※等	○	△
			明るさ検知制御の有無		○	△
			タイムスケジュール制御 の有無		○	
		初期照度補正機能の有無	○			
給湯設備	□ 様式F	給湯熱源機器の仕様、 設置状況	給湯用途	納入仕様書 等	△	○
			定格加熱能力		○	△
			定格消費電力(定格燃料 消費量)		○	△
			台数		○	○
		給湯配管の保温の仕 様、設置状況	主たる配管の保温仕様 (管径、保温厚さ)	施工計画書 等	○	
		節湯器具の仕様、設置 状況	節湯器具仕様(自動給湯 栓)	納入仕様書 等	○	○
節湯器具仕様(節湯B1)	○					
昇降機	□ 様式G	昇降機の仕様、設置状 況	速度制御方式	納入仕様書、 試験成績表※等	○	
太陽光発 電設備	□ 様式H	太陽光発電の仕様	太陽電池の種類	納入仕様書、 施工計画書 等	○	
			アレイのシステム容量		○	
		太陽光発電の設置状 況	アレイ設置方法		○	○
			パネル設置方位角		○	△
			パネル設置傾斜角		○	△

※ 制御計装図：自動制御計装図、検査記録書：自主検査記録書、試験成績表：エレベーター工事完了検査試験成績表

凡例 ○：対応可能、△：場合によっては可能、空欄：対応困難

## 2. 変更関係書類

変 更 内 容			証明書类等	要否	適否
建築物省エネルギー法施行規 則第3条に規定する軽微な変 更	ルートA	建築物のエネルギー消費性能を 向上させる変更	軽微変更説明書		
	ルートB	一定範囲内でエネルギー消費性 能を低下させる変更			
	ルートC	再計算によって基準適合が明ら かな変更	軽微変更該当証明書		
上記の軽微な変更該当しない変更		上記に該当しない根本的な計画 の変更	変更後の計画に係る 適合判定通知書		