



水道工事における死亡事故について

桐生市水道局発注の工事において、以下の死亡事故が発生しましたので、お知らせします。

- 工事名 配水管改良工事
- 工事場所 桐生市広沢町四丁目地内（広沢配水場内）
- 請負業者 株式会社キンケン
- 事故概要
 1. 発生日時：令和5年3月7日（火）15時30分頃
 2. 発生場所：桐生市広沢町四丁目地内（広沢配水場内）
 3. 発生状況：
水道施設である緊急遮断弁の弁室内（深さ約5.5m）で作業中、作業員2名が体調不良を起こし、助けに向かった作業員2名についても体調不良を起こした。
 4. 発生原因：調査中
 5. 被害内容：
下請け業者の作業員1名（53歳男性）が死亡し、作業員1名（25歳男性）は一時意識不明となったが、その後意識が回復した。また、助けに入った作業員2名（57歳男性、44歳男性）が軽傷となった。
 6. 今後の対応：
請負業者に対し、安全管理の徹底を図るよう指導を行い、再発防止に努めていきたい。



【問い合わせ】
水道局工務課工務係
担当 橋本、高柳
TEL 0277-46-1111（内線330）